

**Question 21 :**

Est-ce qu'un même projet peut contenir plusieurs poste de départ?

Par exemple, est-il possible de présenter dans une même soumission, un projet de 24 MW où les éoliennes sont disposées dans trois secteurs non adjacents et reliées au réseau électrique via trois postes de départ?

**Réponse 21 :**

Un projet doit comporter un seul poste de départ pour le raccordement au réseau d'Hydro-Québec. De plus, le choix de la solution de raccordement relève d'Hydro-Québec TransÉnergie sur la base de critères techniques et économiques qui visent à optimiser l'utilisation du réseau d'Hydro-Québec et à minimiser les coûts pour la clientèle d'Hydro-Québec Distribution.

Ainsi, l'offre principale de la soumission doit comporter un seul parc éolien, relié au réseau électrique via un seul poste de départ. Par conséquent, l'exemple fourni dans la question n'est pas acceptable au sein d'une seule soumission.

Hydro-Québec Distribution est cependant disposée à accepter, sujet à certaines règles, qu'un soumissionnaire puisse offrir dans le cadre d'une variante, qu'une offre soit conditionnelle à l'acceptation d'une ou de plusieurs autres offres (provenant d'autres soumissions).

Ainsi, en reprenant l'exemple soumis dans sa question, le soumissionnaire pourrait déposer trois soumissions distinctes, chacune comportant une offre principale relative à l'un des trois secteurs visés. De plus, dans une variante à une de ces trois offres principales, le soumissionnaire pourrait lier les trois offres principales, le tout à des conditions avantageuses pour notre clientèle. Dans un tel cas, Hydro-Québec Distribution pourrait retenir une ou plusieurs offres principales ou encore la variante qui lie les offres principales entre elles.

Les modalités à respecter pour soumettre une telle variante liant des offres principales entre elles seront définies dans un prochain addenda.