

**AVIS DE SÉCURITÉ**  
**RÉSEAU DE DISTRIBUTION**  
**2003-06**  
**MAÎTRISE DE LA VÉGÉTATION**

*S.V.P. diffuser à tout le personnel de maîtrise de végétation (entrepreneurs)*

**Contexte:**

Cet avis fait suite à l'électrisation d'un élagueur survenue au territoire Nord-Est. Le travail consistait à couper des branches à proximité du réseau. Lors de la manoeuvre de déplacement de l'engin élévateur, il y a eu contact entre le mât (partie non isolée) et un conducteur moyenne tension. L'élagueur au sol était en contact avec le véhicule et fut électrisé.

**Population concernée:**

Gestionnaires de maîtrise de végétation, techniciens forestiers, élagueurs entrepreneurs, abatteurs et déboiseurs

**Arrêt des travaux de maîtrise de la végétation qui nécessite une intervention à l'intérieur des distances d'approche (60 cm de la moyenne tension).**


**Ex. déplacement de l'engin élévateur à moins de 60 cm des conducteurs moyenne tension, branches à moins de 60 cm des conducteurs moyenne tension, manipulation de branches à moins de 60 cm des conducteurs moyenne tension, etc.**


**Mesure à suivre:**

L'installation de couvre conducteurs par un monteur pourra permettre certains travaux.

Une formation devra être diffusée aux élagueurs avant la reprise de ce type de travaux.

**Ressources support à contacter: Pierre Beaulieu 816-7201**

Préparé par:  07/10/27  
Gaétan Daigneault  
Chef Réseau aérien  
Exp. & supp. tech. du réseau de distr.  
Vice-présidence – Réseau

 03-10-27  
Gérard Cyr  
Chef Sécurité et prévention  
Exp. & supp. tech. du réseau de distr.  
Vice-présidence - Réseau

Émis le 03-10-27