

		RESTRICTIONS TRAVAUX SUR PETITS CONDUCTEURS	No: MB 1310
			Volume: B.41.12
INSTRUCTION			Date: 12-2005
Élaboration	Approbation	CONDUCTEURS	Page: 1 de 1

Certains conducteurs de petit calibre peuvent présenter un danger de rupture lorsqu'ils sont manipulés. Il est interdit d'exécuter des travaux sous tension à l'aide d'outils isolants et de gants isolants dans la zone moyenne tension sur les conducteurs suivants:

DESCRIPTION DES CONDUCTEURS	
Matériel	Calibre
Aluminium	N° 2 et inférieur
Cuivre	N° 4 massif et inférieur N° 4 toronné et inférieur N° 6 A (Copperweld) et inférieur
ACSR	N°4 et inférieur Tous les calibres installés dans les zones de niveau de pollution "ÉLEVÉE" et "TRÈS ÉLEVÉ" par l'air salin (réf. Norme B.41.11, G 1000 page 5 de 6).

Description des travaux à effectuer hors tension:

- Manipulation du conducteur
- Déplacement du conducteur
- Installation d'une pince de branchement
- Enlèvement d'une pince de branchement

NOTE:

Ces restrictions s'appliquent également à l'installation et à l'enlèvement des pinces de branchement et aux travaux sur la partie d'une bretelle ou d'un raccordement d'appareil située entre le point de raccordement et le premier support.

Addenda (2010-10-29): Noter que la norme G1000 a été modifiée et vous devez vous référer à la page 3 de 3 au lieu de 5 de 6.