

Inspection des poteaux, rue Drolet (entre les rues Roy et Duluth)

CODE_A_BARRE	STATUT_INSPECTION	Date d'inspection	NOTE	LATITUDE	LONGITUDE	TYPE_DE_MATERIEL	ANNEE_DE_FABRICATI ON	HAUTEUR_PIEDS	Hauteur_H ors_Sol_M	Circonfere nce_CM	Trou_De_P ic_Bois	Marteau	USAGE
2C6JKJ	EX	Exploitation 10 ans	poteau remplacer en 2017 par le 15R57N	45.519464	-73.574786	Bois	77-06-08	45	12,0	109	Non	sain	Poteau de ligne
QFPJR3	EX	Exploitation 10 ans	08/06/2012	45.519298	-73.574412	Bois	91-06-08	40	10,4	95	Non	sain	Poteau de ligne
QFTGCM	EX	Exploitation 10 ans	08/06/2012	45.519161	-73.574112	Bois	88-01-01	45	11,1	110	Non	sain	Poteau de ligne
QFXDZH	EX	Exploitation 10 ans	08/06/2012	45.519001	-73.573740	Bois	91-06-08	40	10,5	92	Non	sain	Poteau de ligne
QLWDJ0	EX	Exploitation 10 ans	08/06/2012	45.518869	-73.573456	Bois	68-06-08	45	11,6	92	Non	sain	Poteau de ligne
WF7ZTQ	EX	Exploitation 10 ans	19/06/2012	45.520094	-73.576129	Bois	80-06-19	50	12,9	116	Non	sain	Poteau de ligne
WFBXEN	IN	Poteau inventaire seulement	19/06/2012	45.520013	-73.575924	Bois	94-06-19	50	13,1	116	Non	sain	Poteau de ligne
WK9JEA	EX	Exploitation 10 ans	19/06/2012	45.519765	-73.575427	Bois	88-06-19	40	10,5	90	Non	sain	Poteau de ligne
WKDG18	IN	Poteau inventaire seulement	19/06/2012	45.519620	-73.575099	Bois	01-06-19	45	11,6	102	Non	sain	Poteau de ligne
WKHDNC	EX	Exploitation 10 ans	19/06/2012	45.519953	-73.575811	Bois	82-06-19	45	11,9	94	Non	sain	Poteau de ligne