

Montréal, le 28 septembre 2021

Karine Charest
Directrice – Affaires corporatives
et gouvernance
Édifice Jean-Lesage
21^e étage
75, boulevard René-Lévesque
Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1A4

Objet : Demande d'accès à l'information DAI-2021-0252

Bonjour.

Nous donnons suite à votre demande d'accès reçue à nos bureaux le 9 septembre 2021 et dans laquelle vous nous demandez :

« ... Dans le cadre d'une évaluation environnementale de site Phase I, nous aimerions savoir quelle est la concentration en BPC (s'il y a), dans les deux transformateurs situés au 6800 boulevard Des-Grandes-Prairies, Montréal (voir photos ci-jointes pour les étiquettes). »

En réponse à votre demande, nous vous confirmons que les appareils présentés dans les photographies jointes à votre demande sont très récents et, de ce fait, exempts de BPC.

Nous vous précisons qu'Hydro-Québec n'a jamais eu sur son réseau de distribution des transformateurs isolés aux BPC purs (askarel). Toutefois, avant 1985, certains appareils ont pu être exposés à des BPC chez nos fournisseurs ou lors de leur entretien. Depuis, plusieurs de ces transformateurs installés avant 1985 ont été retirés du réseau. Par conséquent, le nombre de transformateurs qui pourraient contenir des traces de BPC dans leur huile est très faible.

Veuillez accepter nos meilleures salutations.

La responsable de l'accès aux documents
et de la protection des renseignements personnels,

Karine Charest