

Interruptions pour un transformateur

Montréal (CED Ile de Montréal)

No événement	No int.	Installation Origine Incident	Cause Equip. Climat	Date Début Date Fin Responsabilité District	CHI total Durée KVA	Clients totaux Appels Rema	Municipalité Localisation Chef d'Équipe Remarque CED
177537	13774	BEA 238 BEA 25-38 AUCUN	51 45 11	2010-03-31 11:09 2010-03-31 11:16:05 23000 Montréal-Nord	182,8635 00:06:59 15 645	1 569 0 0	MONTREAL 880 RUE BEAUMONT N/A
179773	16688	BEA 238 BEA 25-38 AUCUN	51 10 13	2010-04-27 20:41 2010-04-27 22:30:48 23000 Montréal-Nord	2 633,3459 01:48:58 14 810	1 448 4 2	MONTREAL 880 RUE BEAUMONT PROVOST, REJEAN ouverture a la demande des pompiers pour le h2g3x feu sur conducteur
179801	16723	BEA 238 BEA 25-38 AUCUN	51 10 11	2010-04-27 22:31 2010-04-27 23:14:47 23000 Montréal-Nord	1 052,1165 00:43:32 14 810	1 448 1 0	MONTREAL 880 RUE BEAUMONT PROVOST, REJEAN ACRD-Branche sur fils 290 rue Outremont
179820	16746	BEA 238 BEA 25-38 AUCUN	51 10 11	2010-04-27 23:15 2010-04-28 00:37:07 23000 Montréal-Nord	1 967,9417 01:21:26 14 810	1 448 1 0	MONTREAL 880 RUE BEAUMONT PROVOST, REJEAN ACRD-Branche sur fils 290 rue Outremont
179847	16782	BEA 238 BEA 25-38 AUCUN	51 10 11	2010-04-28 00:42 2010-04-28 03:05:56 23000 Montréal-Nord	3 242,3283 02:23:47 13 575	1 353 2 0	MONTREAL 880 RUE BEAUMONT PROVOST, REJEAN ACRD-Branche sur fils 290 rue Outremont
186177	24767	BEA 238 BEA 25-38 POSTE	72 99 11	2010-07-04 07:36 2010-07-04 08:24:00 23000 Montréal-Nord	1 139,4127 00:47:09 14 810	1 448 5 0	MONTREAL 880 RUE BEAUMONT N/A
203776	46439	BEA 238 BEA 25-38 AUCUN	11 63 11	2011-01-17 08:27 2011-01-17 08:43:01 23000 Montréal-Nord	381,1 00:15:27 15 143	1 478 6 2	Montréal 880 RUE BEAUMONT N/A ACRD-Défaillance d'un fusible MT au CSI-508_PA07928.
203778	46473	BEA 238 U8E1H AUCUN	11 63 11	2011-01-17 08:43 2011-01-17 11:34:05 23000 Montréal-Nord	1 868,1936 02:50:21 7 766	658 16 0	Montréal Face 350 Laurier O Ave Du Parc DI PALMA, MARIO ACRD-Défaillance d'un fusible MT au CSI-508_PA07928.
216779	62596	BEA 238 BEA 25-38 AUCUN	58 45 11	2011-06-14 06:23 2011-06-14 06:37:51 23000 Montréal-Nord	298,2216 00:14:02 13 473	1 273 0 0	Montréal 880 RUE BEAUMONT N/A
218540	64692	BEA 238 BEA 25-38 S2M6D	34 45 10	2011-07-07 14:41 2011-07-07 16:17:17 23000 Montréal-Nord	2 316,8077 01:35:44 14 809	1 450 8 1	Montréal 880 RUE BEAUMONT FRANCOEUR, RAYMOND
225700	73672	BEA 238 R9H6G AUCUN	34 85 11	2011-09-16 09:34 2011-09-16 11:55:33 23000 Montréal-Nord	1 866,0083 02:21:11 8 542	793 17 6	Montréal Face 350 Laurier O Ave Du Parc KINGSLEY, GILLES fuite de gaz a la demande des pompiers
253254	30908	BEA 238 BEA 25-38 AUCUN	11 10 11	2012-07-23 17:35 2012-07-23 17:39:48 23000 Montréal-Nord	100,2303 00:04:11 15 344	1 438 0 0	Montréal 880 RUE BEAUMONT N/A

Interruptions pour un transformateur

Montréal (CED Ile de Montréal)

No événement	No int.	Installation Origine Incident	Cause Equip. Climat	Date Début Date Fin Responsabilité District	CHI total Durée KVA	Clients totaux Appels Rema	Municipalité Localisation Chef d'Équipe Remarque CED
253262	30917	BEA 238	58	2012-07-23 17:40	1 141,1977	1 438	Montréal
		BEA 25-38	45	2012-07-23 18:27:46	00:47:37	7	880 RUE BEAUMONT
		AUCUN	11	23000 Montréal-Nord	15 344	0	N/A reouvert apres fermeture
253302	30976	BEA 238	21	2012-07-23 18:28	3 014,55	1 305	Montréal
		BEA 25-38	45	2012-07-23 20:46:58	02:18:36	0	O Bloomfield N Laurier
		AUCUN	11	23000 Montréal-Nord	14 568	0	BEAUVAIS, DANIEL
253302	31040	BEA 238	21	2012-07-23 20:46	80,1261	1 305	Montréal
		BEA 25-38	45	2012-07-23 20:50:39	00:03:41	6	O Bloomfield N Laurier
		AUCUN	11	23000 Montréal-Nord	14 568	0	BOUCHER, SERGE
259051	38151	BEA 238	34	2012-09-19 18:57	874,7381	1 438	Montréal
		BEA 25-38	45	2012-09-19 19:33:33	00:36:30	5	880 RUE BEAUMONT
		AUCUN	10	23000 Montréal-Nord	15 344	1	GRANDMAISON, PIERRE a la demande des pompier
261332	40970	BEA 238	58	2012-10-14 19:45	230,4511	1 233	Montréal
		BEA 25-38	30	2012-10-14 19:56:46	00:11:13	2	880 RUE BEAUMONT
		AUCUN	11	23000 Montréal-Nord	13 674	0	N/A
261335	40979	BEA 238	34	2012-10-14 20:20	4 363,831	1 233	Montréal
		BEA 25-38	10	2012-10-14 23:52:55	03:32:21	2	880 RUE BEAUMONT
		Z1W4X	11	23000 Montréal-Nord	13 674	0	SALVAS, JEAN Cote -St- Catherine ARR 81 SPRINGROVE E P-PHILIP
263150	43314	BEA 238	58	2012-10-30 12:22	195,1865	1 233	Montréal
		BEA 25-38	45	2012-10-30 12:31:50	00:09:30	2	880 RUE BEAUMONT
		AUCUN	11	23000 Montréal-Nord	13 674	0	N/A
268337	50304	BEA	72	2012-12-22 15:22	71,22	4 748	Montréal
		BEA 25-87	99	2012-12-22 15:23:32	00:00:54	0	880 RUE BEAUMONT
		POSTE	11	23000 Montréal-Nord	43 306	0	N/A
270094	52719	BEA 238	11	2013-01-13 06:14	127,7832	12	Montréal
		S4G3M	71	2013-01-13 16:53:11	10:38:55	1	C/O FACE AU 122 QUERBES
		S4G3M	11	23000 Montréal-Nord	333	0	BEAUCHAMP, HUGO Xfo S4G3M 333kva a remplacer au PT 4076
275794	60343	BEA 238	11	2013-02-28 06:02	207,9395	1 440	Montréal
		BEA 25-38	10	2013-02-28 06:11:19	00:08:40	0	880 RUE BEAUMONT
		AUCUN	11	23000 Montréal-Nord	15 344	0	N/A
275796	60345	BEA 238	51	2013-02-28 06:11	2 916,8605	1 440	Montréal
		BEA 25-38	10	2013-02-28 08:13:25	02:01:32	11	880 RUE BEAUMONT
		AUCUN	11	23000 Montréal-Nord	15 344	4	KINGSLEY, GILLES reouverture apres essai
277772	62940	BEA 238	11	2013-03-21 03:45	206,7849	1 440	Montréal
		BEA 25-38	10	2013-03-21 03:54:32	00:08:37	1	880 RUE BEAUMONT
		AUCUN	11	23000 Montréal-Nord	15 344	0	N/A

Direction
Conduite du réseau

Interruptions pour un transformateur

Montréal (CED Ile de Montréal)

No événement	No int.	Installation Origine Incident	Cause Equip. Climat	Date Début Date Fin Responsabilité District	CHI total Durée KVA	Clients totaux Appels Rema	Municipalité Localisation Chef d'Équipe Remarque CED
283419	70652	BEA 238	72	2013-05-25 11:38	140,9724	916	Montréal
		BEA 25-38	99	2013-05-25 11:48:10	00:09:14	2	880 RUE BEAUMONT
		POSTE	11	23000 Montréal-Nord	15 578	0	N/A
294069	84530	BEA 238	51	2013-08-13 05:56	168,1776	916	Montréal
		BEA 25-38	10	2013-08-13 06:07:47	00:11:01	1	880 RUE BEAUMONT
		AUCUN	11	23000 Montréal-Nord	15 578	0	N/A
294070	84531	BEA 238	51	2013-08-13 06:08	136,1176	916	Montréal
		BEA 25-38	10	2013-08-13 06:17:20	00:08:55	1	880 RUE BEAUMONT
		AUCUN	11	23000 Montréal-Nord	15 578	0	N/A
294420	85262	BEA 238	58	2013-08-14 16:18	271,4484	1 437	Montréal
		BEA 25-38	30	2013-08-14 16:30:11	00:11:20	0	880 RUE BEAUMONT
		AUCUN	11	23000 Montréal-Nord	15 578	0	N/A
301465	94303	BEA 238	58	2013-11-01 14:52	853,5977	1 438	Montréal
		BEA 25-38	45	2013-11-01 15:27:38	00:35:37	4	880 RUE BEAUMONT
		AUCUN	11	23000 Montréal-Nord	15 578	2	N/A
301652	94588	BEA 238	58	2013-11-01 17:32	3 425,3279	1 232	Montréal
		BEA 25-38	45	2013-11-01 20:18:52	02:46:49	10	880 RUE BEAUMONT
		AUCUN	11	23000 Montréal-Nord	13 908	1	GUITARD, SYLVAIN pompiers g2d2h
304816	98492	BEA 238	58	2013-11-20 20:28	224,5785	1 416	Montréal
		BEA 25-38	30	2013-11-20 20:37:56	00:09:31	4	880 RUE BEAUMONT
		AUCUN	11	23000 Montréal-Nord	14 953	0	N/A
304817	98496	BEA 238	11	2013-11-20 20:38	2 739,3181	1 210	Montréal
		BEA 25-38	56	2013-11-20 22:54:25	02:15:50	8	880 RUE BEAUMONT
		AUCUN	11	23000 Montréal-Nord	13 283	0	BAILLARGEON, SYLVAIN
304835	98522	BEA 238	11	2013-11-20 22:54	32,9137	1 210	Montréal
		BEA 25-38	56	2013-11-20 22:56:15	00:01:38	0	880 RUE BEAUMONT
		AUCUN	11	23000 Montréal-Nord	13 283	0	BAILLARGEON, SYLVAIN
304835	98526	BEA 238	11	2013-11-20 22:56	263,39	25	Montréal
		C2W8E	56	2013-11-21 09:28:23	10:32:08	4	205 COTE STE-CATHERINE
		AUCUN	11	23000 Montréal-Nord	1 166	1	LARIVIERE, MARC
308921	4591	BEA 238	58	2013-12-22 04:07	304,7175	1 401	Montréal
		BEA 25-38	45	2013-12-22 04:20:13	00:13:03	0	880 RUE BEAUMONT
		AUCUN	11	23000 Montréal-Nord	14 953	0	N/A
308926	4599	BEA 238	58	2013-12-22 04:31	79,7204	1 401	Montréal
		BEA 25-38	45	2013-12-22 04:35:01	00:03:25	0	880 RUE BEAUMONT
		AUCUN	11	23000 Montréal-Nord	14 953	0	N/A

Interruptions pour un transformateur

Montréal (CED Ile de Montréal)

No événement	No int.	Installation Origine Incident	Cause Equip. Climat	Date Début Date Fin Responsabilité District	CHI total Durée KVA	Clients totaux Appels Rema	Municipalité Localisation Chef d'Équipe Remarque CED
308930	4603	BEA 238	58	2013-12-22 04:51	171,6225	1 401	Montréal
		BEA 25-38	45	2013-12-22 04:59:05	00:07:21	0	880 RUE BEAUMONT
		AUCUN	11	23000 Montréal-Nord	14 953	0	N/A
308931	4605	BEA 238	25	2013-12-22 05:00	1 856,3794	1 210	Montréal
		BEA 25-38	10	2013-12-22 06:32:53	01:32:03	1	880 RUE BEAUMONT
		AUCUN	11	23000 Montréal-Nord	13 283	0	BOISCLAIR, YVES
308936	4615	BEA 238	51	2013-12-22 06:37	522,6024	1 210	Montréal
		BEA 25-38	10	2013-12-22 07:03:15	00:25:55	0	880 RUE BEAUMONT
		AUCUN	11	23000 Montréal-Nord	13 283	0	N/A
308936	4617	BEA 238	51	2013-12-22 07:03	15,9705	1 401	Montréal
		BEA 25-38	10	2013-12-22 07:03:56	00:00:41	0	880 RUE BEAUMONT
		AUCUN	11	23000 Montréal-Nord	14 953	0	BOISCLAIR, YVES
308937	4618	BEA 238	25	2013-12-22 07:04	1 047,0386	1 307	Montréal
		BEA 25-38	10	2013-12-22 07:52:44	00:48:04	2	880 RUE BEAUMONT
		AUCUN	11	23000 Montréal-Nord	13 718	0	BOISCLAIR, YVES
308941	4627	BEA 238	25	2013-12-22 08:05	463,985	1 307	Montréal
		BEA 25-38	10	2013-12-22 08:27:04	00:21:18	0	880 RUE BEAUMONT
		AUCUN	11	23000 Montréal-Nord	13 718	0	BOISCLAIR, YVES
308941	4635	BEA 238	25	2013-12-22 08:27	487,6846	1 401	Montréal
		BEA 25-38	10	2013-12-22 08:47:57	00:20:53	2	880 RUE BEAUMONT
		AUCUN	11	23000 Montréal-Nord	14 953	0	BOISCLAIR, YVES
308947	4641	BEA 238	25	2013-12-22 08:52	1 827,4679	1 401	Montréal
		BEA 25-38	10	2013-12-22 10:10:37	01:18:16	7	880 RUE BEAUMONT
		AUCUN	11	23000 Montréal-Nord	14 953	0	PROVOST, MICHEL
308955	4667	BEA 238	11	2013-12-22 10:18	2 788,0183	900	Montréal
		I8X2G	10	2013-12-22 13:24:44	03:05:52	15	N/E Rockland & Cote Ste-Catherine
		AUCUN	11	23000 Montréal-Nord	10 738	2	PROVOST, MICHEL
343450	84975	BEA 245	73	2014-12-04 15:06	4 109,5526	3 010	Montréal
		BEA 25-45	99	2014-12-04 16:28:07	01:21:55	20	880 RUE BEAUMONT
		POSTE	11	23000 Montréal-Nord	35 491	20	Nom chef inconnu
384598	15909	BEA 238	72	2016-03-29 06:02	300,6113	1 420	Montréal
		BEA 25-38	99	2016-03-29 06:15:17	00:12:42	0	880 RUE BEAUMONT
		POSTE	11	23000 Montréal-Nord	16 187	0	Nom chef inconnu PERTE DE LA BARRE BEA
388380	26788	BEA 238	44	2016-05-13 11:25	1 754,1243	1 420	Montréal
		BEA 25-38	45	2016-05-13 12:39:57	01:14:07	11	880 RUE BEAUMONT
		C1W5C	12	23000 Montréal-Nord	16 187	11	BOISCLAIR, YVES C1W5C fuite de gaz

Interruptions pour un transformateur

Montréal (CED Ile de Montréal)

No événement	No int.	Installation Origine Incident	Cause Equip. Climat	Date Début Date Fin Responsabilité District	CHI total Durée KVA	Clients totaux Appels Rema	Municipalité Localisation Chef d'Équipe Remarque CED
394531	9989	BEA 238	21	2016-07-15 18:23	655,72	1 261	Montréal
		BEA 25-38	30	2016-07-15 18:54:37	00:31:12	4	880 RUE BEAUMONT
		AUCUN	10	23000	14 918	4	Nom chef inconnu
Montréal-Nord							
399755	25330	BEA 238	58	2016-09-04 08:09	898,1396	4 943	Montréal
		BEA 25-38	45	2016-09-04 08:20:37	00:10:54	0	En Poste
		AUCUN	10	23000	43 108	0	Nom chef inconnu Cause indéterminée. - FV
Montréal-Nord							
402095	32777	BEA	72	2016-09-30 07:21	1 740,9266	4 943	Montréal
		BEA 25-68	99	2016-09-30 07:42:36	00:21:08	0	880 RUE BEAUMONT
		POSTE	10	23000	43 108	0	Nom chef inconnu
Montréal-Nord							
403997	38195	BEA 238	34	2016-10-19 12:14	4 632,5816	4 943	Montréal
		BEA 25-38	45	2016-10-19 13:10:37	00:56:14	22	880 RUE BEAUMONT
		M2G6Z	10	23000	43 108	22	BUJOLD, YANNICK 35 maplewood feu Ouverture d'urgence (en lot pour 1 disjoncteur(s))// Code 44-45 remplacé par 34-45. - FV
Montréal-Nord							
424486	93817	BEA 238	11	2017-05-29 11:53	301,8294	1 449	Montréal
		BEA 25-38	10	2017-05-29 12:06:04	00:12:30	4	880 RUE BEAUMONT
		AUCUN	10	23000	16 287	4	Nom chef inconnu Plan trouble 1012358-01 : faute non localisée sur le BEA 238 câble 05. Code 58-10 remplacé par 11-10. - FV
Montréal-Nord							
424486	93896	BEA 238	11	2017-05-29 12:06	1 713,3192	664	Montréal
		U8E1H	10	2017-05-29 14:41:19	02:34:49	6	Face 350 Laurier O Ave Du Parc
		AUCUN	10	23000	7 900	6	GOSSELIN, MARTIN Plan trouble 1012358-01 : faute non localisée sur le BEA 238 câble 05. Code 58-10 remplacé par 11-10. - FV
Montréal-Nord							
425997	98189	BEA 235	58	2017-06-09 08:42	890,8315	4 852	Montréal
		BEA 25-35	45	2017-06-09 08:53:46	00:11:01	6	880 RUE BEAUMONT
		AUCUN	10	23000	43 330	6	Nom chef inconnu Déclenchement/réenclenchement du disjoncteur au poste BEA 235*, 11:01 seconde, défaut fuyatif. Code 58-10 remplacé par 58-45. - FV
Montréal-Nord							
431786	15543	BEA 238	58	2017-07-31 15:56	226,5984	1 344	Montréal
		BEA 25-38	45	2017-07-31 16:06:43	00:10:07	1	Nom chef inconnu
		AUCUN	10	23000	16 087	1	
Montréal-Nord							
431795	15764	BEA 238	58	2017-07-31 16:07	2 597,9528	662	Montréal
		U8E1H	45	2017-07-31 20:03:22	03:55:28	6	205 COTE STE-CATHERINE
		AUCUN	10	23000	7 900	6	BOISCLAIR, YVES réouverture apres essai
Montréal-Nord							
434716	23934	BEA 238	26	2017-08-22 18:55	215,2	1 345	Montréal
		BEA 25-38	45	2017-08-22 19:05:18	00:09:36	0	Nom chef inconnu
		AUCUN	10	23000	16 087	0	
Montréal-Nord							
434725	23973	BEA 238	51	2017-08-22 19:06	3 762,6375	1 345	Montréal
		BEA 25-38	10	2017-08-22 21:54:00	02:47:51	21	GUEVREMONT, SYLVAIN
		AUCUN	10	23000	16 087	21	Réouvert apres essai
Montréal-Nord							
453719	75349	BEA 235	11	2018-02-02 19:12	35 723,8356	4 847	Montréal
		BEA 25-35	32	2018-02-03 02:34:52	07:22:13	1	LACROIX, CARL
		AUCUN	10	23000	43 363	1	
Montréal-Nord							

Interruptions pour un transformateur

Montréal (CED Ile de Montréal)

No événement	No int.	Installation Origine Incident	Cause Equip. Climat	Date Début Date Fin Responsabilité District	CHI total Durée KVA	Clients totaux Appels Rema	Municipalité Localisation Chef d'Équipe Remarque CED
460272	95479	BEA 238	58	2018-04-16 17:24	251,6715	1 348	Montréal
		BEA 25-38	10	2018-04-16 17:36:01	00:11:12	3	Nom chef inconnu
		AUCUN	10	23000 Montréal-Nord	15 986	3	
466974	16566	BEA 238	58	2018-06-07 20:07	235,8031	1 245	Montréal
		BEA 25-38	30	2018-06-07 20:18:59	00:11:22	1	En Poste
		AUCUN	10	23000 Montréal-Nord	13 751	1	Nom chef inconnu
466977	16583	BEA 238	58	2018-06-07 20:19	1 150,2555	1 245	Montréal
		C5B0T	30	2018-06-07 21:14:41	00:55:26	0	510, AV Davaar
		AUCUN	10	23000 Montréal-Nord	13 751	0	CODEY, ROBERT ouverture apres essai
466980	16585	BEA 238	58	2018-06-07 21:14	11,4539	1 245	Montréal
		BEA 25-38	30	2018-06-07 21:15:14	00:00:33	6	CODEY, ROBERT
		AUCUN	10	23000 Montréal-Nord	13 751	6	
466982	16598	BEA 238	11	2018-06-07 21:15	753,3126	666	Montréal
		U8E1H	10	2018-06-07 22:23:40	01:07:52	1	368, Av Laurier
		AUCUN	10	23000 Montréal-Nord	7 900	1	CODEY, ROBERT
470851	12300	BEA 238	61	2018-07-09 23:48	80,105	25	Montréal
		R9G4R	50	2018-07-10 03:00:44	03:12:15	2	1111, Av Laurier
		H2K3S	10	23000 Montréal-Nord	1 166	2	DAKIN, ALEXANDRE
471760	16039	BEA 238	44	2018-07-16 11:19	1 067,1471	1 262	Montréal
		BEA 25-38	45	2018-07-16 12:10:35	00:50:44	11	Nom chef inconnu
		E4F0V	10	23000 Montréal-Nord	13 918	11	Fuite de gaz
481811	43377	BEA 238	51	2018-09-21 10:36	1 468,9952	1 263	Montréal
		BEA 25-38	10	2018-09-21 11:45:51	01:09:47	17	GUILBAULT, PATRICK
		D1G3H	10	23000 Montréal-Nord	13 918	17	85, PLACE Elmwood
489369	65280	BEA 238	44	2018-11-14 08:44	1 511,3612	1 258	Montréal
		BEA 25-38	86	2018-11-14 09:56:49	01:12:05	16	BOULET, MARC
		C1S7Y	10	23000 Montréal-Nord	13 918	16	Ouverture d'urgence fuite de gaz (en lot pour 2 disjoncteur(s))
513846	40359	BEA	72	2019-06-04 14:49	793,7535	6 391	Montréal
		BEA 25-18	99	2019-06-04 14:56:51	00:07:27	1	Nom chef inconnu
		POSTE	10	23000 Montréal-Nord	63 264	1	
531700	20202	BEA 238	58	2019-11-01 09:50	124,9491	1 307	Montréal
		BEA 25-38	45	2019-11-01 09:56:02	00:05:44	0	Nom chef inconnu
		AUCUN	10	23000 Montréal-Nord	15 952	0	
531715	20246	BEA 238	11	2019-11-01 09:56	5 720,0151	1 225	Montréal
		BEA 25-38	12	2019-11-01 14:36:43	04:40:10	12	BUJOLD, YANNICK
		AUCUN	10	23000 Montréal-Nord	15 318	12	Réouvert apres essai de fermeture a patrouiller

Interruptions pour un transformateur

Montréal (CED Ile de Montréal)

No événement	No int.	Installation Origine Incident	Cause Equip. Climat	Date Début Date Fin Responsabilité District	CHI total Durée KVA	Clients totaux Appels Rema	Municipalité Localisation Chef d'Équipe Remarque CED
532233	21460	BEA 238	58	2019-11-01 14:37	1 245,6203	1 133	Montréal
		BEA 25-38	45	2019-11-01 15:43:51	01:05:58	3	BUJOLD, YANNICK
		AUCUN	10	23000 Montréal-Nord	14 283	3	
532318	21691	BEA 238	58	2019-11-01 16:06	814,75	625	Montréal
		R9H6G	45	2019-11-01 17:24:23	01:18:13	1	12, Cote Du Vésinet
		AUCUN	10	23000 Montréal-Nord	7 733	1	BUJOLD, YANNICK
552885	45925	BEA 238	58	2020-06-06 15:17	258,1722	1 326	Montréal
		BEA 25-38	45	2020-06-06 15:29:31	00:11:41	0	Nom chef inconnu
		AUCUN	10	23000 Montréal-Nord	17 088	0	fugitif-refermeture aopre 10 min-AP
552889	45953	BEA 238	11	2020-06-06 15:29	2 013,6636	1 326	Montréal
		C5B0T	80	2020-06-06 17:01:03	01:31:07	0	510, AV Davaar
		AUCUN	10	23000 Montréal-Nord	17 088	0	CHAMPAGNE, ERIC
552900	45958	BEA 248	44	2020-06-06 17:01	16,5028	2 947	Montréal
		BEA 25-48	45	2020-06-06 17:01:23	00:00:20	8	CHAMPAGNE, ERIC
		AUCUN	11	23000 Montréal-Nord	29 263	8	
552901	45967	BEA 238	11	2020-06-06 17:01	426,0268	731	Montréal
		R9H6G	56	2020-06-06 17:36:45	00:34:58	4	12, COTE du Vésinet
		AUCUN	10	23000 Montréal-Nord	8 977	4	CHAMPAGNE, ERIC PM:1245683-01(Panne #45936) BEA 238 câble 3-AP
552911	45982	BEA 235	11	2020-06-06 18:54	66,0477	4 965	Montréal
		BEA 25-35	10	2020-06-06 18:54:49	00:00:48	0	Nom chef inconnu
		AUCUN	11	23000 Montréal-Nord	44 107	0	
552911	45983	BEA 235	11	2020-06-06 18:54	245,1002	5 096	Montréal
		BEA 25-35	10	2020-06-06 18:57:42	00:02:53	2	CHAMPAGNE, ERIC
		AUCUN	11	23000 Montréal-Nord	47 577	2	
552992	46249	BEA 235	11	2020-06-07 17:34	864,7997	5 096	Montréal
		BEA 25-35	56	2020-06-07 17:44:46	00:10:11	3	En Poste
		AUCUN	10	23000 Montréal-Nord	47 577	3	Nom chef inconnu PM:1245716-01(Vérifier dans la cour du Poste BEA 25-36 disj endomagé brûlé et BEA 235 IDF pas opéré) Le câble du BEA 235 câble 2 en faute dans le PA restriction # 444768-AP
552993	46285	BEA 235	11	2020-06-07 17:45	3 427,3237	1 313	Montréal
		R2C5H	56	2020-06-07 20:21:37	02:36:37	7	5448, Av Du Parc
		AUCUN	10	23000 Montréal-Nord	17 112	7	CHAMPAGNE, ERIC PM:1245716-01(Vérifier dans la cour du Poste BEA 25-36 disj endomagé brûlé et BEA 235 IDF pas opéré) Le câble du BEA 235 câble 2 en faute dans le PA restriction # 444768-AP
553758	48235	BEA 247	25	2020-06-11 12:58	26 017,2688	3 353	Montréal
		BEA 25-47	10	2020-06-11 20:43:37	07:45:34	76	TETREULT, STEPHANE
		AUCUN	20	23000 Montréal-Nord	39 141	76	PURS-relier au declenchement BEA 247-AP
559999	64258	BEA 238	51	2020-07-26 19:42	207,2672	1 233	Montréal
		BEA 25-38	45	2020-07-26 19:52:54	00:10:05	1	En Poste
		AUCUN	12	23000 Montréal-Nord	15 586	1	Nom chef inconnu plan trouble PM:1256299-01 (Appel 911 cas#64316 Les clients ont vu boule de Feu mais végétation trop dense impossible de voir pour L'instant c'est ou, refermeture du disj. c'Est ok) vegetation-AP

Interruptions pour un transformateur

Montréal (CED Ile de Montréal)

No événement	No int.	Installation Origine Incident	Cause Equip. Climat	Date Début Date Fin Responsabilité District	CHI total Durée KVA	Clients totaux Appels Rema	Municipalité Localisation Chef d'Équipe Remarque CED
560000	64267	BEA 238	51	2020-07-26 19:53	1 899,1899	1 233	Montréal
		BEA 25-38	45	2020-07-26 21:25:32	01:32:25	3	BOISCLAIR, YVES
		AUCUN	10	23000 Montréal-Nord	15 586	3	plan trouble PM:1256299-01 (Appel 911 cas#64316 Les clients ont vu boule de Feu mais végétation trop dense impossible de voir pour L'instant c'est ou, refermeture du disj. c'Est ok) vegetation-AP
560020	64336	BEA 238	51	2020-07-26 21:25	1 670,14	739	Montréal
		R9H6G	45	2020-07-26 23:41:34	02:15:36	4	288, Av Laurier
		AUCUN	10	23000 Montréal-Nord	8 477	4	BOISCLAIR, YVES plan trouble PM:1256299-01 (Appel 911 cas#64316 Les clients ont vu boule de Feu mais végétation trop dense impossible de voir pour L'instant c'est ou, refermeture du disj. c'Est ok) vegetation-AP
560740	66156	BEA 238	44	2020-08-02 22:56	2 558,0466	1 206	Montréal
		BEA 25-38	45	2020-08-03 01:03:46	02:07:16	5	LORRAIN, DANNY
		D1S1Z	10	23000 Montréal-Nord	15 319	5	Incendie au 25 de la brunante Ouverture d'urgence (en lot pour 1 disjoncteur(s))
561132	67024	BEA 238	11	2020-08-05 03:22	155,5859	961	Montréal
		BEA 25-38	10	2020-08-05 03:32:18	00:09:43	0	Nom chef inconnu
		AUCUN	10	23000 Montréal-Nord	12 982	0	plan trouble PM:1258157-01(Panne #67028)-AP
561133	67033	BEA 238	11	2020-08-05 03:32	776,5958	607	Montréal
		U8E1H	10	2020-08-05 04:49:26	01:16:46	1	205, CH de la Côte-Sainte-Catherine
		AUCUN	10	23000 Montréal-Nord	7 033	1	HENALT, SAMUEL plan trouble PM:1258157-01(Panne #67028)-AP